



检测报告

委托单位: 北京圣永制药有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气

报告日期: 2024 年 12 月 13 日



北京华成星科检测服务有限公司
Beijing Huachengxingke Testing Service Co., Ltd



检测信息

受检单位（项目）名称		北京圣永制药有限公司		
受检单位地址		北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街3号2幢		
样品来源	现场采集	样品状态	——	
采样日期	2024.12.10	检测日期	2024.12.10	
样品编号	——			
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
固定污染源废气	氮氧化物	3mg/m³	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》/HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E、YQ-164
备注	排气筒高度由受测单位提供。			
以下空白				



检测结果

1、固定污染源废气的检测结果

2024.12.10 检测结果

采样位置	DA007 (2 号炉) 检测口		
生产设备投运日期	2016.03	生产设备名称	WNS2-1.0-Q
主要燃料	燃气	净化设备名称	低氮燃烧
截面积(m²)	0.196	烟囱高度(m)	15
参数	检测结果	执行标准及限值 (DB11/139-2015)	是否符合
烟气含氧量 (%)	4.1	/	/
废气平均温度 (℃)	82.4	/	/
废气平均湿度 (%)	8.8	/	/
废气平均流速 (m/s)	5.12	/	/
标况平均废气量 (m³/h)	2589	/	/
氮氧化物的浓度 (mg/m³)	55	/	/
氮氧化物的折算浓度 (mg/m³)	57	80mg/m³	符合
氮氧化物排放速率 (kg/h)	0.142	/	/

报告编制人: 刘伟学

授权签字人: 

审 核 人:

签 发 日 期: 2024 年 12 月 13 日

以下空白