华成星科

CMA 211012051074

检 测 报 告

委托单位：北京圣永制药有限公司

检测类别：委托检测

样品类别：废气

报告日期：2025 年 08 月 10 日

北京华成星科检测服务有限公司

Beijing Huacheng Xingke Testing Service Co., Ltd

检 测 信 息

受检单位（项目）名称	北京圣永制药有限公司		
受检单位地址	北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街 3 号 2 幢		
样品来源	现场采集	样品状态	——
采样日期	2025.08.09	检测日期	2025.08.09
样品编号	——		

类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
固定污染源废气	氮氧化物	3mg/m^3	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》/HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E、YQ-234
备注	排气筒高度由受测单位提供。			

以下空白

检 测 结 果

1、 固定污染源废气的检测结果

2025.08.09 检测结果

采样位置	DA007（1 号锅炉）检测口		
生产设备投运日期	——	生产设备名称	WNS2-1.0-Q
主要燃料	燃气	净化设备名称	——
截面积(m^2)	0.196	烟囱高度(m)	15
参数	检测结果	执行标准及限值（DB 11/139-2015）	是否符合
烟气含氧量（%）	4.1	/	/
废气平均温度（℃）	50.9	/	/
废气平均湿度（%）	7.9	/	/
废气平均流速（m/s）	2.31	/	/
标况平均废气量（m^3/h）	1257	/	/
氮氧化物的浓度（mg/m^3）	48	/	/
氮氧化物的折算浓度（mg/m^3）	50	80mg/m^3	符合
氮氧化物排放速率（kg/h）	0.060	/	/

报告编制人：刘伟宇　　授权签字人：简红利

审　核　人：朱玉香　　签 发 日 期：2025 年 08 月 10 日

以下空白